



TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovenská republika
tel.: +421 45 5206 111
fax: +421 45 5330 027
www.tuzvo.sk

Všetkým záujemcom

Miesto, dňa: Zvolen, 19.2.2021
vybavuje: Ing. Jarmila Korálová
tel.: 045/5206070
e-mail : koralova@tuzvo.sk
naše číslo: R- 685 /2021

Vec : Vysvetlenie súťažných podkladov

- Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov , ktorú sme obdržali elektronicky dňa 18.2.2021 prostredníctvom emailu k predmetu zákazky „**Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy – Arborétum TU vo Zvolene**“, zverejnenej na stránke Technickej univerzity odkaz na link : <https://www.tuzvo.sk/sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou-v-roku-2021>

Otázka :

V predloženom rozpočte chýba potrubie k dopojeniu solárnych kolektorov. V rozpočte sa nachádza potrubie z uhlíkového materiálu, ktoré ale nie je vhodné pre zapojenie solárnych systémov.

Prosíme Verejného obstarávateľa o doplnenie položiek do výkazu výmer ako metráž, dimenziu potrubia a či žiada materiál z medi alebo vlnovca. V prípade, že nebude dopĺňať položky do VV žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie ako zapojiť solárne kolektory a akým materiál z poskytnutého rozpočtu.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Potrubie na dopojenie solárneho systému ako ja ostatný inštalačný materiál sú pod materiálovou časťou položky č. 58 - Montáž 4 solárnych kolektorov plochých na rovnú strechu, na stojato v sklone 25°. Solárny systém je možné dopojiť buď nerezovým vlnovcom alebo medeným potrubím, odporúčam použiť nerezový vlnovec, v jednom kuse bez spojov od kolektorov až po čerpadlovú zostavu.

S pozdravom

Ing. Jarmila Korálová, v.r.
Odborný referent OIP